

«УТВЕРЖДАЮ»

/ Директор

Донецкого училища культуры

Н.В. Волошко Н.В. Волошко

«29» 02 2016 года




МЕРОПРИЯТИЯ

по устранению нарушений, выявленных при проведении проверки соблюдения требования пожарной безопасности 11-15 февраля 2016 года.

№	Меры по устранению нарушений	Сроки выполнения	Ответственные лица	Отметки о выполнении
1	Обратиться в Министерство культуры Донецкой Народной Республики о выделении финансирования на оборудование автоматической пожарной сигнализации	До 15.03.16г.	Поветкин В.А., Волошко Н.В.	
2	Заключить договор с Донецким предприятием «Пожтехника» на обработку деревянных конструкций кровли учебного корпуса огнезащитным составом	До 10.04.16г.	Поветкин В.А.	
3	Оборудовать учебные корпуса 31 и №2 звуковым оповещением людей о пожаре	До 01.04.16г.	Коменданты уч. корпусов Алиева Л.Н., Щербатюк Е.С.	
4	Обратиться в Министерство культуры о выделении финансирования на установку световых указателей «Выход» около эвакуационных выходов в учебных корпусах №1 и №2	До 01.04.16г.	Поветкин В.А.	
5	Выполнить соединения и кольцевание жил электро проводов и кабелей с помощью прессовки, сварки, пайки или защитников (винтовых и болтовых)			<i>выполнено</i>
6	Выполнить замеры сопротивления изоляции электрических сетей и установок	До 25.03.16г.	Поветкин В.А.	<i>выполнено</i>
7	Провести обучение ответственных работников отвечающих за пожарную безопасность на курсах по вопросам пожарной безопасности	До 01.05.16г.	Инженер по охране труда Сурнина Е.В.	
8	Изготовить и вывесить на зданиях училища адресные указатели	До 15.03.16г.	Поветкин В.А.	<i>выполнено</i>
9	Укомплектовать пожарные краны в зданиях училища пожарными рукавами одинакового с ними диаметра и рукавом	До 01.04.16г.	Коменданты корпусов: Алиева Л.Н., Щербатюк Е.С., Рябинина М.В.	
10	В учебных корпусах №1 и №2 в навесных шкафах, в которых находятся пожарные краны, сделать отверстия для проветривания	До 01.03.16г.		<i>выполнено</i>

11	Групповые электро щитки дооснастить схемами подключения потребителей с указанием значения номинального тока аппарата защиты	До 01.04.16г.		<i>выполнено</i>
12	Обеспечить здания и помещения знаками безопасности согласно ГОСТ 12.4.026-76	До 01.05.16г.	Поветкин В.А.	
13	Закончить профилактический осмотр и планово-предупредительный ремонт электрооборудования и электросетей	До 01.04.16г.	Коменданты корпусов: Алиева Л.Н., Щербатюк Е.С., Рябинина М.В.	<i>выполнено</i>
14	Вывесить на видных местах планы (схемы) эвакуации людей на случай пожара и инструкции, определяющие действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей	До 01.04.16г.	Коменданты корпусов: Алиева Л.Н., Щербатюк Е.С., Рябинина М.В.	<i>выполнено</i>
15	Заклучить договор на техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации в общежитии.	До 15.04.16г.	Поветкин В.А., Воробьев А.П.	
16	Вывести сигнал на пульт центрального пожарного наблюдения в общежитии	До 15.04.16г.	Поветкин В.А., Воробьев А.П.	
17	Установить и утвердить порядок отключения электросети на случай пожара в помещении.	До 01.03.16г.	Комендант общежития Рябинина М.В.	<i>выполнено</i>
18	В жилых комнатах общежития вывесить схематические планы индивидуальной эвакуации с поясняющим текстом действий людей в случае пожара.	До 01.03.16г.	Комендант общежития Рябинина М.В.	<i>выполнено</i>
19	Распределительные коробки для соединений электросети закрыть крышками, где их нет, из негорючих металлов.			<i>выполнено</i>
20	В коридорах учебного корпуса № 2, светильники, которые эксплуатируются на токоведущих проводах, укрепить, согласно правил пожарной безопасности. Установит колпаки на светильники, где их нет.	До 01.03.16г.	Комендант общежития Щербатюк Е.С.	<i>выполнено забыто</i>
21	Произвести проверку на работоспособность пожарного гидранта, расположенного на территории колледжа	До 15.04.16г.	Поветкин В.А. , Алиева Л.Н.	
22	Установить указательные знаки, там где они отсутствуют, с указанием местонахождения первичных средств пожаротушения	До 01.03.16г.	Коменданты корпусов: Алиева Л.Н., Щербатюк Е.С., Рябинина М.В.	
23	Переделать решетки на окнах в помещениях первого этажа учебного корпуса на раскрывающиеся.	До 15.04.16г.	Поветкин В.А. , Алиева Л.Н.	
24	Согласовать программу обучения по вопросам пожарной безопасности с органами государственного пожарного надзора.	До 15.04.16г.	Поветкин В.А.	

Заместитель директора
по административно-хозяйственной работе



В.А. Поветкин